

Ž Á D O S T ev. číslo

**OSAZENÍ VODOMĚRU PRO ÚČELY MĚŘENÍ SPOTŘEBOVANÉ VODY, KTERÁ JE VYPOUŠTĚNA
DO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU**

1.Odběratel (vlastník připojené nemovitosti):

2.Adresa odběrného místa: Obec - městská část:

Katastr: Ulice: č. popisné*, parcelní* Telefon:.....

3.Místo osazení vodoměru: (sklep, studna apod.)

4. Osazení měrného zařízení bude provedeno:

- | | |
|---|-----------|
| a) <u>dodavatel Mníšecká provozní s.r.o.*</u> – předběžná cena celého měrného místa s osazením vodoměru bez DPH | Kč |
| b) <u>žadatelem s dodavatelskou účastí Mníšecké provozní s.r.o.*:</u> | |
| - potrubí | Kč |
| - práce, doprava | Kč |
| - osazení vodoměru | Kč |
| - kontrola instalace a zaplombování | Kč |
| - vodoměrná šachta | Kč |
| - <u>ostatní (doplňt)</u> | <u>Kč</u> |
| předběžná cena osazení měrného přípojky celkem bez DPH | Kč |

Předběžná cena je platná 3 měsíce ode dne sepsání. Konečná cena za skutečné provedení může být rozdílná o 10 %.

Odběratel souhlasí s případnou prohlídkou na měrném místě k posouzení a kontrole poskytnutých informací a technických podmínek.

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů, souhlasím s níže uvedenými technickými podmínkami a s předběžnou cenou osazení měřicího zařízení

V dne

Podpis žadatele Za Mníšeckou provozní s.r.o.
razítko a podpis

Dne byla pracovníkem Mníšecké provozní s.r.o. (čitelně jméno) provedena kontrola osazení a zaplombování měřicího zařízení*, bylo provedeno osazení měřicího zařízení* bez závad*, závady*

.....
* nehodící se škrtněte

Podpis pracovníka Mníšecké provozní s.r.o.



Podmínky pro instalaci vodoměru:

- a) odběratel vybuduje na vnitřním vodovodu měrné místo, které bude měřit objem odebrané vody potřebované a toto je zároveň objem neboli množství vody, vypuštěné do kanalizace, a osazení vodoměru, který bude v jeho vlastnictví. Odběratel bude udržovat vodoměr ve funkčním stavu a bude zajišťovat jeho pravidelné úřední ověření v souladu s platnými metrologickými předpisy,
- b) odběratel zajistí a projedná s dodavatelem podmínky pro umístění vodoměru v nezámezním prostředí, dle technických podmínek určených provozovatelem s dostupností pro pracovníky Mníšecké provozní s.r.o. k provádění odečtu stavu vodoměru,
- c) odběratel umožní provádění kontroly vnitřního rozvodu vodovodu před a za vodoměrem
- d) odběratel předem oznámí provozovateli demontáž nebo výměnu vodoměru z důvodu kontroly, opravy nebo cejchování. V případě výměny vodoměru odběratel požádá Mníšeckou provozní s.r.o. o kontrolu provedené výměny a zaplombování vodoměru,
- e) odběratel zajistí měřidlo proti neoprávněné manipulaci s vědomím, že jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu provozovatele je nepřípustný,
- f) odběratel bude chránit vodoměr včetně metrologické a montážní plomby před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámí provozovateli závady v měření,
- g) v případě nedodržení podmínek, nebo zjištění zneužití, možnost účtování vody vypuštěné do kanalizace zaniká a bude nahrazena účtováním směrných čísel.

Technické podmínky pro osazení vodoměru

- osazení vodoměru musí být v bezprostřední blízkosti zdroje vody
- při osazování vodoměrné sestavy a vodoměru musí být dodržována ČSN ISO 4064 – 2

Zhotovení a přípravu vodoměrné sestavy a osazení vodoměru odběratel zajistí jedním ze dvou uvedených způsobů:

- a) objednáte zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a prvotního osazení vodoměru a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci.
Pro osazení vodoměrné sestavy s vodoměrem $Q = 2,5 \text{ m}^3/\text{hod}$ je nezbytná délka volného a přístupného potrubí minimálně o délce 600 mm.
- b) zajistíte zhotovení vodoměrné sestavy dle ČSN ISO 4064 – 2 vlastními silami a objednáte dodávku a prvotní osazení vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:
Pro osazení vodoměru $Q = 2,5 \text{ m}^3/\text{hod}$, vynechat 195 mm; u odlišných dimenzí vodoměrů bude připojení měřidla upřesněno individuálně.

VZOROVÁ VODOMĚRNÁ SESTAVA

